



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Кикинди
07/16 број: 217-7544/14-1
Дана: 28.07.2014. године
КИКИНДА
/З.Б./

Д.О.О. „Envigas alfa“
МАРТОНОШ
Ул. Зелена долина 66

ПРЕДМЕТ: Урбанистичко - технички услови заштите од пожара

Разматрајући Ваш захтев од 17.07.2014. године, за добијање урбанистичко - техничких услова заштите од пожара, за **постављање когенерационог постројења са пратећом опремом инсталисане снаге 650 kW, на к.п. бр. 3292/7 к.о. Мартонош, општина Кањижа**, обавештавамо Вас да је приликом извођења наведених радова, потребно испунити следеће услове:

1. Изабрати опрему која одговара технолошком процесу.
2. Сва уграђена технолошка опрема мора бити израђена од квалитетног материјала и на одговарајући начин испитана.
3. Гасне и електричне и друге инсталације у објекту пројектовати и изградити у складу са важећим техничким прописима, нарочито уколико се налазе у зонама опасности.
4. Гасоводе заштитити одговарајућим средствима против дејства корозије.
5. Одредити класу нивоа заштите објекта од атмосферског пражњења и складу са тим пројектовати и изградити громобранску инсталацију на објекту.
6. Обезбедити заштиту од статичког електрицитета.
7. Обезбедити путеве одговарајуће ширине, тако да је омогућен приступ ватрогасним возилима до сваког објекта и њихово маневрисање за време гашења пожара, у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. листу СРЈ“, бр. 8/95).
8. Објекте заштитити уређајима и средствима за гашење пожара.
9. На видним местима поставити одговарајуће табле забране и упозорења.
10. На основу процене ризика угрожености од пожара, објекат заштитити уређајима и инсталацијама за дојаву и гашење пожара.

У складу са чл. 31 и 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09), пре почетка градње објекта потребно је прибавити сагласност на

инвестиционо техничку документацију у погледу мера заштите од пожара. Уз инвестиционо-техничку документацију прилаже се и Главни пројекат заштите од пожара који садржи:

- технички извештај (податке о локацији објекта, опис објекта, процену опасности од пожара, поделу објекта на пожарне секторе, дефинисање евакуационих путева, избор материјала за конструкције које треба да буду отпорне на пожар, избор материјала за ентеријер за који постоје посебни захтеви у погледу отпорности на пожар, процену опасности од пожара која потиче од технолошког процеса и материја које се у њима користе или складиште, опис инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, као и опис стабилних и мобилних инсталација и уређаја за гашење пожара, опис инсталација које постоје у објекту користе у објекту и др.);
- прорачунске основе (прорачун пожарног оптерећења пожарних сектора, прорачун капацитета евакуационих путева у објекту, прорачун времена потребног за евакуацију људи и др.);
- графичку документацију (ситуациони план са уцртаним суседним објектима и саобраћајницама, основе свих нивоа и крова, карактеристичне подужне и попречне пресеке са уцртаним пожарним секторима, диспозицију процесне технолошке опреме и опреме која припада инсталацијама за гашење пожара, шеме система за откривање и дојаву пожара, гасну детекцију, громобранске инсталације, разводе машинских инсталација за аутоматско гашење пожара, систем за одвођење дима и топлоте, системе за вентилацију и др.);
- предмер и предрачун опреме и средстава за заштиту од пожара.

Пре почетка коришћења, односно стављања у погон изграђеног, адаптираног или реконструисаног објекта прибавити сагласност у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених инвестиционо техничком документацијом, у складу са чланом 36 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09).

Такса у износу од 1.560,00 динара је наплаћена сходно тарифном броју 1 и 2 Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 05/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14).



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
главни полицијски инспектор
Драган Берић