

ОРГ. ДЕО НОВИ САД,
БРОЈ: 22-07/2025

ДАТУМ: 22.07.2025. год.

ОРГ. ДЕО: ОДС РЈ
МЕСТО: Кикинда

ОДОБРЕЊЕ

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗАВАРИВАЊА, РЕЗАЊА, ЛЕМЉЕЊА И ОСТАЛИХ РАДОВА СА РИЗИКОМ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ НА ОБЈЕКАТИМА И ПОСТРОЈЕЊИМА ЈП „СРБИЈАГАС“, НОВИ САД

- I. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Кањижа, раскрсница: Цетињске, Саве Текелије и Народних хероја.
II. КРАТАК САДРЖАЈ РАДОВА: Замена славине (бр. 89) и израда нових прикључака на дистрибутивној гасној мрежи (ДГМ) у Кањижи.
III. ДАТУМ И ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (ОД - ДО): 22. 07. 2025. год. од 08 – 16 часова.
IV. ИЗВОЂАЧ РАДОВА: „SLOGA“ doo, Кањижа и SR„Hoterm“, Кањижа.
V. ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ НА ОБЈЕКТУ И ПОСТРОЈЕЊУ ОРГ. ЈЕДИНИЦЕ ИЗВРШИЋЕ: ЈП „СРБИЈАГАС“ РЈ „Дистрибуција“ Кикинда.
VI. САДРЖАЈ И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА ПРИПРЕМНИХ РАДОВА: Затварање дотока гаса у ПП шахтовима (коришћење карте ДГМ Кањижа), испуштање гаса и провера присуства гаса у делу ДГМ где ће се радити санација-израда нових деоница на ДГМ.
VII. ПОСТУПАК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Према технологији за израду нових деоница гасовода на постојећој ДГМ. Коришћење опреме за рад (машине, уређаји, инсталације и алати) у складу са правилницима и процедурама.
VIII. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ:

1. У близини извођења радова поставити противпожарне апарате за почетно гашење пожара S – 9 или CO₂ – 5.
2. Пре почетка радова, који могу изазвати пожар, ручним детектором проверити да ли постоји присуство гаса испред и иза места извођења радова.
3. У зони извођења радова забранити приступ радницима који нису непосредно укључени у извођење радова на појединим операцијама.
4. Приликом извођења операције обавезно користити заштитна средства, као и заштитну одећу и обућу.
5. Уклонити сав лако запаљив материјал из зоне извођења радова.

IX. ПРИЛОЗИ:

ПОРЕД НАВЕДЕНИХ МЕРА ИЗВОЂАЧИ РАДОВА СУ ДУЖНИ ПРИМЕНИТИ И ДРУГЕ МЕРЕ КОЈЕ ОДРЕДИ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА НАДЗОР И ПРИМОПРЕДАЈУ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ НА ПОСТРОЈЕЊУ.

- X. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ НА ПОСТРОЈЕЊУ (име и презиме, организациони део и потпис) ЈЕ:
Васа Самолов, ЈП „Србијагас“, РЈ „Дистрибуција“ Кикинда.
XI. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА (име и презиме, организациона јединица и потпис) ЈЕ:
Жолт Нађ Замбо, „Слога“ ДОО („Хотерм“), Кањижа.
XII. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА (име и презиме, организациона јединица и потпис) ЈЕ:
Ненад Поповић, ЈП „Србијагас“, служба БИЗНР И ЗОП.
XIII. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА НАДЗОР И ПРИМОПРЕДАЈУ (име и презиме, организациона јединица и потпис) ЈЕ:
Зоран Трбојевић, ЈП „Србијагас“, РЈ „Дистрибуција“ Кикинда.

НАПОМЕНА: 1. ОДГОВОРНА ЛИЦА, ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА СВОЈИМ ПОТПИСОМ СУ ДУЖНА ДА ПОТВРДЕ ДА СУ УПОЗНАТА СА ЗАКОНСКИМ ОБАВЕЗАМА И ДА СУ ИЗВРШЕНЕ СВЕ ПРИПРЕМНЕ МЕРЕ И РАДЉЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ОВИМ ОДОБРЕЊЕМ И ДА ЈЕ ОБЈЕКАТ И ПОСТРОЈЕЊЕ ПРИПРЕМЉЕНО ЗА НАВЕДЕНЕ РАДОВЕ.
2. АКО ЗА ВРЕМЕ РАДА ДОЂЕ ДО НЕПРЕДВИЂЕНОГ СТАЊА МОРА СЕ РАД ЗАУСТАВИТИ И ПРЕДУЗЕТИ МЕРЕ ДА СЕ НЕПРЕДВИЂЕНО СТАЊЕ ОТКЛОНИ НАКОН ЧЕГА СЕ РАД МОЖЕ НАСТАВИТИ.
3. У ЗОНИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ЗАБРАЊЕН ЈЕ ПРИСТУП ЛИЦИМА КОЈА ЗАХТЕВОМ ИЛИ ОДОБРЕЊЕМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ИЛИ ПО СВОЈОЈ ФУНКЦИЈИ, НИСУ УКЉУЧЕНА У ИЗВОЂЕЊЕ НАВЕДЕНИХ РАДОВА.

ИЗРАДИО:

инж. за БИЗНР И ЗОП
маст. инж. Ненад Поповић



ДОСТАВЉЕНО:
- ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА ОД X-XIII
- СЛУЖБИ БИЗНР И ЗОП
- АРХИВИ

ОДОБРИО:

Руко. орга. јед. РЈ „ДИСТРИБУЦИЈА“ Кикинда
ЗА дипл. инж. Дражен Шево

дипл. инж. Зоран Трбојевић

