

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА КАЊИЖА
www.kanjiza.rs
Број: 404-227/2015-I/A
Дана: 16. 06. 2015. године
Кањижа
Главни трг 1.

Предмет: Одговори на постављена питања у вези ЈН 29/2015

- U VEZI GORE NAVADENOG KONKURSA IMAMO SLEDECE PITANJE:
- 1 PITANJE
U PREDMERU KOD III.ARMIRACKI RADOVI POS. 1a I 1b I KOD XII.UREDJENJE PLATOА POS.6 IMA MREZASTU ARMATURU. DA LI KOD SLEDECE POZICIJE (PISE DA ARMIRATI SA MREZASTOM ARMATUROM) TREBA URACUNATI U CENI I ARMATURU:
II.BETONSKI RADOVI POS. 1,2a,2b,3
IV.ZIDARSKI RADOVI POS. 9 I 10
XII.UREDJENJE PLATOА POS. 5
 - 2 PITANJE
KOD BETONSKIH RADOVA U POZICIJI 3 POGRESNO UPISAN POTREBNA OPLATA
 - 3 PITANJA
LIMARIJA TREBA RADITI OD BOJENOG POCINKOVANOG LIMA, MOLIMO VAS DA MI DATE TACNO U KOJOJ BOJI PO RAL KARTI, DA NE BUDE ZNATNA RAZLIKA IZMEDJU POSTOJECE I NOVE LIMARIJE.
 - 4 PITANJA
IX. KERAMICARSKI RADOVI U POS.2 I 3 TRAZI PODNE PLOCICE U DIM.20X20CM I U POS. 4 I 5 ZIDNE PLOCICE DIM.20X25CM, U DOMACEM PROIZVODNJU NEMA PLOCICE U TE DIMENZIJE.PODNE IMA U DIM.33X33CM A ZIDNE 25X40(37)CM ILI JOS VECE, MOLIMO VAS DA ISPRAVITE OPIS.
 - 5 PITANJE
KOD A/VODOVODA I KANALIZACIJA II/VODOINSTALATERSKI RADOVI POS.4. NABAVKA I MONTAZA KOMBINOVANOG VODOMERA TREBA VLASNIK OBJEKTA DIREKTNO DA UGOVARA SA DISTRIBUTEROM VODA (POTISKI VODOVOD-HORGOS), NE MOZE DA IDE PREKO GLAVNOG IZVODJACA. NEMA POTREBE DA DAMO CENE ZA TE POZICIJE.
 - 6 PITANJE
KOD B/HIDRANTSKA MREZA II/VODOINSTALATERSKI RADOVI POS.5. IZRADA PRIKLJUČKA NOVE MREZA TREBA VLASNIK OBJEKTA DIREKTNO DA UGOVARA SA DISTRIBUTEROM VODA (POTISKI VODOVOD-HORGOS), NE MOZE DA IDE PREKO GLAVNOG IZVODJACA. NEMA POTREBE DA DAMO CENE ZA TE POZICIJE.
 - 7 PITANJA
KOD XIII.OSTALI RADOVI POZICIJA 2. Izrada i montaža dekor. Slova h=30cm nadpisa AUTOBUSKA STANICA - AUTOBUSZÁLLOMAS sa konzolnim nosačima od od nerđajućeg lima/npr. bakarni lim po uzoru na reklamni nadpis, kompletno izvedeno obračunava se po komadu. MOLIMO TACNE PODATKE. VRSTA SLOVA, VRSTA MATERIJALA OD CEGA TREBA IZRADITI SLOVE I DETALJ KONZOLNIH NOSACA TJ. KAKO MONTIRATI. PRILIKOM UVID U PROJEKAT NISMO NASLI DETALJE ZA TE POZICIJE.

1. Odgovor
II Betonski radovi
II/1 treba uračunati armaturu u jedinačnu cenu
II/2a, 2b ne treba uračunati armaturu u jedinačnu cenu
IV/9, 10 ne treba uračunati armaturu u jedinačnu cenu
XII/5 treba uračunati armaturu u jedinačnu cenu.
2. Odgovor
Potrebna prosečna količina oplata kod pos. II/3 je $11\text{m}^2/\text{m}^3$.
3. Odgovor
Prilagoditi postojećoj boji izvedenih limarskih radova.
4. Odgovor
Prihvataju se pločice približnih dimenzija koja se mogu nabaviti na domaćem tržištu.
5. Odgovor
Rešava naručilac.
6. Odgovor
Rešava naručilac.
7. Odgovor
Tip slova: „ARIEL-BLACK“
Materijal: bakarni lim
Montaža putem bodlja (konzolica, od bakarne cevi $\text{Ø } 10\text{ mm}$) površinu slova priljubiti na fasadnu oblogu i zalepiti silikonskim lepkom.