



Број: 2541200.-Д.07.09.-145581/2-24  
Датум: 01.04.2023. године

**САПУТНИК - М  
МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ  
БАТИНСКА 1/6  
25000 СОМБОР**

**Предмет: Услови за израду Плана детаљне регулације за изградњу нове  
примопредајне гасне трафостанице „Хоргош“**

Вашим дописом бр. ти-01-упп-01-01/2024 од 22.03.2024. године, код нас заведен под бројем 25412000.-Д.07.09.-145581/1-23 од 29.03.2024. године, обратили сте се за издавање услова за израду Плана детаљне регулације за изградњу нове примопредајне трафостанице „Хоргош“ у КО Хоргош.

Посматрано подручје се електричном енергијом снабдева из ТС 35/10 kV „Хоргош“ са 10 kV изводом „Мала Ђала“. ТС 35/10 kV „Хоргош“ прелази плански са 10 kV напонског нивоа на 20 kV напонски ниво, односно 20 kV разделно постројење „Хоргош“

У овом моменту Вас, као субјекат који је одговоран за исправну регулацију предметног обухвата простора обавезујемо за обезбеђење довољних ширина јавних површина у изради Плана детаљне регулације, како бисмо у истима, поред изградње нове трафостанице што ближе центру потрошње, могли безбедно и прописано проћи са подземним и надземним (уз задржавање постојећих траса) средњенапонским (20kV) и нисконапонским (0,4kV) водовима, као и са кабловском канализацијом код проширења постојећих и изградње нових инфраструктурних објеката и саобраћајница. Напајање ел. енергијом постојеће гасне станице ће бити са новим НН кабелом из СТС-30 Хоргош јер се стара БТС, из које се сад врши напајање, гаси због преласка на 20 kV напонски ниво.

У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/2018 – др.закон и 40/21), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Ови Услови служе за израду Плана детаљне регулације. Пре исходавања локацијских услова морају се исходовати Услови за пројектовање и прикључење сваког будућег објекта који ће се градити.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Архиви

Директор огранка

Душко Петровић, дипл.инж. ел.



POSUJATO PREPORUCENO: 13.05.2024

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд